



Til de bydende

Sags nr. 1804
Dato. 23.04.2018
Side 1 af 1
Kontor:
Direkte email: aln@masanti.gl
Direkte telefon: 867507

Vedr. Servicehus ved Ilulissat Isfjordscenter

Rettelsesskrivelse nr. 02

Der er nedenstående rettelser til det udsendte projektmateriale, som skal indregnes ved tilbudsafgivelsen:

EL 01: Omskifterpanel Verso 250 ændres til Verso 400.

Dette giver mulighed for tilslutning af 250mm² kabler.

Der udover leveres omskiftere i en IP55 udgave, som giver mulighed for tilslutning i toppen af panelet.

Dette bør gøre at brugen af samlebokse overflødig.

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Maniitsoq | Ilulissat | Nuuk | Sisimiut | Qaqortoq | Ringe |
| Niels Lyngep aq. 14 | Peter Rosingip aq. 2 | Aqqusinersuaq 34 | Aqqusinersuaq | Regner Berntsensvej | Selagervej 5 |
| 3912 Maniitsoq | 3952 Ilulissat | 3900 Nuuk | 3911 Sisimiut | B-186 | 5750 Ringe |
| Tlf. +299 813132 | Tlf. +299 943853 | Tlf. +299 311825 | Tlf. +299 863060, | 3920 Qaqortoq | Tlf. +45 38813132 |
| Fax +299 813797 | | | | Tlf. +299 641006 | Fax +45 38813797 |