

Sikkerhedsafbryder 3P+N 25A
 For tilslutning af ventilationsanlæg
 Placering koordineres med VVS eprenrør




Nøgleafbryder med GK afgang 1P 16A 230V
 For tilslutning af pumper
 Placering koordineres med VVS eprenrør



24V power supply LS Control ES 497
 For tilslutning af spjælmotorer og co2 følere
 Placeres så vidt muligt skjult i loftsrum eller lign.
 230V forsynes fra ny gruppe i eksisterende hovedtavle

Rev.:	Korrektion:	Udf.af:	Dato:
d			
c			
b			
a			

Avannaata Kommunia		
Renovering af tag på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik		Sags nr.: 1808
Hovedprojekt EL Vestfløjen Vestfløjen		Tegning nr.: E07.01
 Masanti A/S GER: 11922317 Tlf. +299 81 31 32 - Fax +299 81 37 97 Email: masanti@masanti.gl - www.masanti.gl Maniitsoq - Nuuk - Sisimiut - Ilulissat - Qaqortoq - Ringe	Dato:	19.07.2018
	Mål:	1:100
	Proj:	ALN
	Kontrol:	ARL