

RETTELSESBLAD NR. 1

Rettelsesblad omfatter revision af

- Dokumentfortegnelse
- Tegn. nr. V(57)200A
- Tegn. nr. V(57)401A

Entreprenøren gøres opmærksom på, at eksisterende indblæsning/udsugning i de 4 grupperum (rum nr. 20) og 4 "sovesale" (rum nr. 20) bibeholdes. Der skal således **ikke** ændres på kanalerne. Indbygning af VAV-spjæld m.v. er fortsat indeholdt i arbejdet.