






- SYMBOLER:**
-  Eksisterende udsugningskanal
  -  Eksisterende indblæsningskanal
  -  Ny kanal
  -  Kanal som demonteres
  -  Områder, hvor der sker ændringer i eksist. kanalsystem

**NOTE:**

I enkelte rum byttes der om på indblæsning og udsugning. Afgreninger afprøves.

Eksisterende og nye spjæld er ikke vist. Der henvises til eksisterende ventilationsdiagram, tegning nr. I 307 samt det nye principdiagram V(57)401.


Samtlige nye kanaler samt de kanalstykker, hvor der blev foretaget ændringer varme- og brandisoleres. Kanaler mellem modul 1-13 varmeisoleres og kanaler mellem modul 13 - 29 brandisoleres

REV.	DATO	BEMÆRKNINGER	TEGN./UDARB.	KONTROL	GODKENDT

**Forvaltning for Anlæg & Miljø**  
 Avannaata Kommunia - Uummannaq

B-1600 Dr. Ingrid's Børnehøve, Uummannaq  
 Renovering og ombygning af ventilationsanlægget  
 1. sals plan. Ventilation

PROJEKTNR.	A113879-001
TEGN./UDARB.	EDP
KONTROLLERET	MSA
GODKENDT	EDP
MÅL	1:100
DATO	2018.09.03

	COWI A/S Issortarfimmut 7 1. 3905 Nuussuaq Greenland	Mobile +299 255 324 Mobile DK +45 22 49 53 42 www.cowi.com	DOKUMENTNR.	REVISION
	V(57)200			